

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАДОУ «Детский сад №4»
Семёнова С.В.
«10» января 2018 г.



**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 120**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара
- 1.2. Адрес объекта: 167009 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Северная, дом 51.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 1 этаж, 736,1 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка - имеется – 8561 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 2015, последнего капитального ремонта не требуется
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – .., капитального -
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (МАДОУ «Детский сад №4» г. Сыктывкара).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 167009 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесозаводская, дом 17.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности объекта: муниципальная
- 1.10. Вышестоящая организация (наименование): Управление дошкольного образования администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
- 1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 167610 Республика Коми г. Сыктывкар ул. Орджоникидзе д.22

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности – Образование
- 2.2. Вид оказываемых услуг – Реализация основной общеобразовательной программ дошкольного воспитания; деятельность по уходу за детьми в дневное время – присмотр и уход.
- 2.3. Форма оказания услуг: На объекте.
- 2.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту: Дети.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно – двигательного аппарата, инвалида с нарушением

зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития): ==

2.6. Плановая мощность (Количество обслуживаемых в день): 120 детей и 29 сотрудников.

2.7. Участие ИПР инвалиды, ребенка – инвалида (да, нет): -----

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Остановки «Школьная», «Серова», автобусные маршруты № 1,7,46, 23, 25, 26, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до ОСИ от остановки транспорта:

Маршрут № 1,7,46, 23, 25, 26: остановка «Школьная» - 100 м. (фото 4)

Маршрут № 1,7,46. : остановка «Серова» - 50 м. (фото 1)

3.2.2 время движения (пешком) от остановки «Школьная» 3 – 5 минут (фото 2-3);

время движения от остановки «Серова» 3 минуты (фото 5-6);

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к ОСИ (акустическая, тактильная, визуальная): отсутствует

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (отсутствуют съезды с тротуара на внутриквартальный проезд, неровности асфальтного покрытия).

Их обустройство для инвалидов на коляске: не обустроены.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках (к)	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата (о)	ВНД
4	с нарушениями зрения (г)	ВНД
5	с нарушениями слуха (с)	ВНД
6	с нарушениями умственного развития (у)	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ – доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

ВНД – временно недоступен.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	I	7-12
2	Вход (входы) в здание	ВНД	II,III,IV, V	13-18
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	VI	23-30
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		31-34
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	VII	35-38
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		36-39
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД		1-6

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве, безусловно, обязательных мер требуется, прежде всего, направить запрос в УДО АМО ГО «Сыктывкар» об обустройстве остановочных комплексов в соответствии с требованиями МГН. На прилегающей территории необходимо понизить бордюрный камень на высоту 0,04 м для передвижения людей на креслах-колясках со стороны автобусной остановки. Для оказания ситуационной помощи всем маломобильным гражданам создать систему сопровождения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях обученных сотрудников. Продумать, и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям. Данные меры позволят обеспечить условную доступность объекта.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке, а также оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, необходимо установить нормативные поручни на лестничных маршах входных групп, внутри помещений, вдоль стен; оборудовать санитарно-гигиенические помещения; места отдыха и ожидания получения услуги.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо установить систему индукционной петли, организовать сурдоперевод при оказании услуг, разместить информацию и сигнализацию об опасности.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется произвести установку нормативного пандуса на входной площадке центрального входа для свободного заезда кресел – колясок, установить лифт, разместить комплексную систему информации с понятной навигацией, оборудовать на всех этажах санитарно-гигиенические помещения по нормативам. На первом этапе, возможно, приобрести ступенькоход, установить переговорное устройство или кнопку вызова помощи в начале лестничного марша на

входе в здание, назначить подготовленных сотрудников к оказанию ситуационной помощи, обустроить санитарно – гигиеническое помещение и зону оказания услуг на первом этаже, что обеспечит **условную доступность объекта**.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения необходимо разместить комплексную систему информации с использованием контрастных цветовых, тактильных направляющих и предупреждающих, рельефно-точечного шрифта, акустической информации.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт, ТСР, орг.мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Ремонт, ТСР, орг.мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт, ТСР, орг.мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт, ТСР, орг.мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт, ТСР, орг.мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт, ТСР, орг.мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт, ТСР, орг.мероприятия
8.	Все зоны и участки	Ремонт, ТСР, орг.мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансирования (до 2020г.)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДУ (доступен условно).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения требуется:

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), не имеется

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ <http://ssvds4.ru/> _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « » _____ 20__ г.
2. Акт обследования объекта: № акта _120_____ от « » _____ 20__ г.
3. Решения комиссии _____ от « » _____ 20__ г.